

校園建築管理檢核表

校名： 屏東縣佳佐國小

查核日期 107年07月02日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	
				符合	待改進事項
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	曾思潔	V	
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	曾思潔	V	
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	曾思潔	V	
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	曾思潔	V	
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	曾思潔	V	
	3	教室門、鎖無損壞。	曾思潔	V	
	4	儲藏室門無損壞。	曾思潔	V	
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	曾思潔	V	
	2	有警示標語提醒進出人員。	曾思潔	V	
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	曾思潔	V	
窗	1	窗戶無損壞、故障。	曾思潔	V	
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	曾思潔	V	
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	曾思潔		西棟大樓東側外牆有磁磚剝落情形。
	3	內牆無出現裂縫現象。	曾思潔	V	
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	曾思潔	V	
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	曾思潔	V	
	2	天花板無龜裂現象。	曾思潔	V	
	3	天花板無漏水的現象。	曾思潔		北棟大樓東側有滲水情形。
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	曾思潔	V	
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	曾思潔	V	
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	曾思潔	V	
柱	1	柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。	曾思潔	V	
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	曾思潔	V	
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	曾思潔	V	
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	曾思潔	V	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	曾思潔	V	
	4	木質欄杆無腐爛現象。	曾思潔	V	
樓梯	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	曾思潔	V	
	2	樓梯的地面無裂縫。	曾思潔	V	
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	曾思潔	V	
	4	樓梯間照明設備無損壞。	曾思潔	V	

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	
				符合	待改進事項
走廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	曾思潔	V	
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	曾思潔	V	
	3	走廊排水正常未見積水現象。	曾思潔	V	
屋頂	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	曾思潔	V	
	2	屋頂無漏水現象。	曾思潔		西棟大樓屋頂施作防水隔熱工程。
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	曾思潔	V	
	4	屋頂落水頭無阻塞。	曾思潔	V	
	5	屋頂無雜草雜物。	曾思潔	V	
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	曾思潔	V	
	7	女兒牆上方無堆放物品。	曾思潔	V	
地基圍牆	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	曾思潔	V	
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	曾思潔	V	
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	曾思潔	V	

承辦人：

教師兼曾思潔
總務主任

檢核員：

教師兼曾思潔
總務主任

主任：

教師兼曾思潔
總務主任

校長：

屏東縣立佳佐國民小學校長 鄒美華